



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)  
Факт.адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011  
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: [abakan@enis.gosnadzor.ru](mailto:abakan@enis.gosnadzor.ru)  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

655011, Республика Хакасия,  
г.Абакан, ул.Пирятинская,5 «а»

(место составления акта)

27 октября 2016г.

(дата составления)

16-00 час

(время составления)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 18/0335/2970/2016**

По адресу/адресам: 655011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пирятинская,5 «а»  
(место проведения проверки)

На основании: руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В.Ходосевича от 08.09.2016 №2970-р/кр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салбинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Салбинская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 08 ч. 00 мин. 26 октября по 15 ч. 00 мин. 27 октября 2016 г.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня/15 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки руководитель ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Директор МБОУ «Салбинская СОШ» Зябликова Т.Е., 16.09.2016, 14 час-15 мин., посредством получения по электронной почте

(фамилии, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_ Не требуется \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела энергонadzора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуков Олег Султанович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

### **Сведения о проверяемой организации**

Адрес юридического лица: 662663, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Салба, ул.Советская, 68«д»

Реквизиты:

ИНН 2422391758 , ОГРН 1022400748589 , КПП 242201001 , ОКАТО 04228821001  
р/с 40701810200001000289 Отделение Красноярск, г. Красноярск , Л/С 20196ЭО3910  
БИК 040407001, ОКВЭД 80,21.2E-mail: [salba12@yandex.ru](mailto:salba12@yandex.ru),  
телефон 8(39134)24941

Директор МБОУ «Салбинская СОШ» Зябликова Татьяна Егоровна, действует на основании Устава учреждения, утверждённого Постановлением Администрации Краснотуранского района от 30.12.2014 №910-п., приказа о назначении на должность от 10.12.2012 №116-р/л.

Основные виды деятельности согласно Устава учреждения: реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Иные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ, предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучение на дому, предоставление психолого-педагогической и социальной помощи, организация работы группы продлённого дня, лагеря дневного пребывания.

Учреждение эксплуатирует здание по адресу : Красноярский край, Краснотуранский район, с.Салба, ул.Советская, 68«д» и связанных с ними и расположенных в них электрических, тепловых сетей, сетей водоснабжения на праве оперативного управления. Количество работников учреждения-31 человек. Количество учащихся-37 человек. В учреждении осуществляется потребление энергоресурсов. Работает освещение, силовая нагрузка , бытовые приборы, оргтехника : компьютеры и др. приборы.

В ходе проведения проверки выявлено:

### **Краткая характеристика установленного оборудования**

1) Электроснабжение здания и помещений учреждения осуществляется от сетей Краснотуранского РЭС ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири-«Красноярскэнерго» от КТП-10/0,4кВ №1516 по ВЛ-0,4кВ А-35 длиной 0,12км. Первая вводная кабельная линия АВВГ (4x25) длиной 0,003км до ВРУ-0,4кВ здания школы. Вторая вводная кабельная линия АВВГ (4x25) длиной 0,003км до ВРУ-0,4кВ пищеблока школы. В здание установлено электроотопление. Внутренние сети электроснабжения, приборы учёта электроэнергии находятся на балансе МБОУ «Салбинская СОШ». Схема электроснабжения фактически соответствует III категории по надёжности электроснабжения. Установленная мощность электрооборудования-100кВт.

МБОУ «Салбинская СОШ» заключён муниципальный контракт энергоснабжения с ММО ОАО «Красноярскэнергосбыт» №10234 от 21.12.2015.

2) Теплоснабжение учреждения осуществляется от собственного электродкотла.

3) Водоснабжение школы осуществляется от сетей холодного водоснабжения в с.Салба от ВК-10/1 участок трубопровода D=50 мм длиной 10 метров по контракту на водоснабжение и

3  
 водоотведение с Краснотуранским РМПП ЖКХ от 22.01.2016 №168.

4) Ответственным за электрохозяйство, теплохозяйство, соблюдение требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МБОУ «Салбинская СОШ», приказом по учреждению от 11.10.2016 №01-10-126, назначена завхоз школы Шуднева Ольга Александровна, прошедшая проверку знаний на 4 группу допуска по электробезопасности в комиссии Енисейского управления Ростехнадзора 08.04.2016 и повышение квалификации по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ» 12.07.2011г., удостоверение №11-1930.

5) Сведения о зданиях:

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
<p>Собственник объекта-Муниципальное образование Краснотуранский район                      Вид права –оперативное управление.                      1.Нежилое двухэтажное здание общей площадью 2739,1 кв.м                      Адрес: Краснотуранский район, с.Салба, ул.Советская, 68«д»                      Год ввода в эксплуатацию- 1979.                      Свидетельство о гос.регистрации права 24 ЕК 614798 от 30.03.2012.</p>	<p>+/да                      1) СТЭ 561/П5-1-4М, 5-7,5А                      № 533613, дата поверки 3 кв. 2011г. до 3 кв. 2027г.-освещение                      2) СТЭ 561/П5-1-4М, 5-7,5А,                      № 864125, дата поверки 3 кв. 2010г. до 3 кв. 2026г.- электроотопление                      3) СТЭ 561/П5-1-4М, 5-7,5А,                      № 864145, дата поверки 3 кв. 2010г. до 3 кв. 2026г.-пищеблок, мастерская.                      Установлены трансформаторы тока 150/5, 300/5.</p>	<p>-/нет                      Установка прибора учёта тепловой энергии не требуется. Установлен электродкотёл.</p>	<p>+/да                      Счётчик холодной воды МТК D-25 №ZR-10529846гос.поверка 4 кв.2016</p>

6) В МБОУ «Салбинская СОШ» разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на 2015-2020 годы, утверждённая директором МБОУ «Салбинская СОШ» Т.Е.Зябликовой 09.09.2015. Планируемые затраты по программе составляют 300 тыс. рублей. Планируемый экономический эффект от внедрения мероприятий по данной программе составляет 20 тысяч рублей ежегодно и снижение затрат на энергоресурсы до 3% по сравнению с каждым предыдущим годом в течение 5 лет.

7) Представлен энергетический паспорт №024- 055-2012/1340, выполненный в декабре 2012г. ООО «Энергоаудит-Юг», являющегося членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»

8) Протоколы испытаний электропроводки, сети заземления, аппаратов защиты –выполнены ЭТЛ ИП Стельмах И.М. Свидетельство о регистрации в Енисейском управлении Ростехнадзора №166 от 24.04.2013. Технический отчёт №33 от 03.08.2015.

9) Динамика объема потребления энергоресурсов в МБОУ «Салбинская СОШ» :

Электропотребление , тыс.кВт-час

2013г.	2014г.	2015г.
492,3	437,8	418,7

Водопотребление: холодная вода , куб.м.

2013г.	2014г.	2015г.
395,1	389,7	415,23

Нормативная документация

1. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . Принят Государственной Думой 11.11.2009. Одобрен Советом Федерации 18.11.2009.

Результаты проверки:


В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - не выявлено. По результатам проверки установлено что юридическим лицом – Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Салбинская средняя общеобразовательная школа» проведено обязательное энергетическое обследование в установленные сроки в соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора

Сибуков О.С.



подпись, штамп  
283

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила: Директор МБОУ «Салбинская СОШ»

Зябликова Т.Е.

дата, подпись, печать